Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. · PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert · **Prüflabor** · Wallstraße 41 · D-42551 Velbert · Telefon: +49 (0) 2051 / 9506-5 · Fax: +49 (0) 2051 / 9506-69 · info@piv-velbert.de · www.piv-velbert.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11024-01-00

PRÜFZEUGNIS

DIN 18252:2018-05

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 8-4/24

Der Firma We confirm, that the company	BKS GmbH Heidestraße 71 D-42549 Velbert

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN 18252
has met the requirements of DIN 18252

für das Produkt for the product	Profilzylinder Serie 57xx/ Profile cylinder Series 57xx
mit den Artikelnummern/ with the item numbers weitere Artikel, siehe Produktmatrix additional product versions, see product matrix	5700, 5701, 5706, 5712, 5723, 5727
in der Ausführung in the version	Doppelzylinder, Halbzylinder (verstellbar), Knaufzylinder, FZG, Schließzylinder mit Gefahrenfunktion, Zentralschließ-, Hauptschlüssel-, Generalhauptschlüsselanlagen/ Double profile cylinder, half profile cylinder (adjustybel), knob-type cylinder, FZG, profile cylinder with emergency mode of operation, central locking systems, master key locking systems, general master key systems

erfüllt hat.

Der Profilzylinder ist wie folgt zu kennzeichnen:/ The profile cylinder has to be marked as follows:

Variante/ Variants	Typ/ Type	Verschlusssicherheit/ Key related security	Angriffswiderstand/ Attack resistance	Panikfunktion/ Panic function
M	G/ S	6	0/ B/ D	F1A/ F1B/ F2 / FZG

Gemäß DIN EN 1303:2015-08 ergibt sich der Klassifikationsschlüssel wie folgt:
According to DIN EN 1303:2015-08 the classification key is as follows:

Gebrauchs-klasse/ Category of use	Dauerhaftig-keit/ Durability	Türmasse/ Door mass	Feuerwider-stand/ Fire resistance	Betriebs-sicherheit/ Safety	Korrosionsbe-ständigkeit + Temperatur/ Corrosion resistance + temperature	Verschluss-sicherheit/ Key related security	Angriffswi-derstand/ Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	0/ B/ D

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-4/24 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.
Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.
This certificate is based on the evaluation of test report no. 8-4/24 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed. This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 27. Juni/ June 2024

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management

GÜTEGEMEINSCHAFT SCHLÖSSER & BESCHLÄGE e.V. PIV

S. Bunge
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Produktmatrix/ Product matrix

Klassifizierung der zugelassenen Artikel nach DIN 18252 und DIN EN 1303/ Classification of the approved items according to DIN 18252 and DIN EN 1303														
Art. Nr./ Item no.	Klassifizierung/ Classification DIN 18252:2018-05						Klassifizierung/ Classificaton DIN EN 1303:2015-08							
5700	M	G	6	0	F1A		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1A		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1A		1	6	0	B	0	C	6	D
5701	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
5702	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
5706	M	G	6	0	F2		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F2		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F2		1	6	0	B	0	C	6	D
5712	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
5723	M	G	6	0	FZG		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	FZG		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	FZG		1	6	0	B	0	C	6	D
5727	M	G	6	0	FZG		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	FZG		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	FZG		1	6	0	B	0	C	6	D